

2022年6月19日  
AIJ 北陸支部石川支所  
金沢工業大学 山岸邦彰

2022/06/19 15:08 石川県能登地方で発生した地震による被害調査（速報）

地震概要（気象庁 [https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/quake\\_detail.html?eventID=20220619152003&lang=ip](https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/quake_detail.html?eventID=20220619152003&lang=ip)）

地震検知日時	緯度	経度	マグニチュード	震源の深さ	震央地名
2022/06/19 15:08	北緯 37.5 度	東経 137.3 度	5.2	10 km	石川県能登地方

主な市町の震度

石川県珠洲市 6 弱      能登町 5 弱      輪島市 4

調査行程

2022年6月19日 16:00 金沢発（金沢→のと里山海道 [不通区間なし] →県道 57→珠洲）  
18:10 珠洲市着（車による調査）  
19:30 珠洲市発（日暮れにより調査不能）  
21:30 金沢着

調査結果の概要

- 概して被害は少ない。
- 被害が多いのは珠洲市役所周辺（珠洲市以外を調査していないため不正確かも）
- 珠洲市には古い民家が多いが、外見からはほとんど被害は見られない。瓦が一部落下しているものも見られた。
- 塀の被害が見られたがその数は多くない。軽微な損傷を含めるとそれなりにあるかも。
- いくつかの小学校等の公共施設を見た。外見上は被害は見られない。ある小学校の体育館（今は使用していないように思える）で軽微な被害が見られた。
- 珠洲市役所周辺の量販店は、商品の落下の片付け等によりほとんど臨時休業していた。



木造の塀の破損 (37.4421205, 137.2807949)



基礎がずれた鐘楼(37.4475639, 137.2890496)



崩壊した塀(?, ?)



傾斜した納戸?(?, ?)



外壁の亀裂、剥落(37.4473454, 137.2893669)



正院小学校体育館？



正院小学校教室棟（耐震補強済み） 被害なし



塀の崩壊(?, ?)



灯籠の倒壊(?, ?)





ホームセンターの商品（レンガ）の崩れ



珠洲市役所（耐震補強済み）被害なし



珠洲市役所（煙突の被害はなさそう）

耐震補強の様子



珠洲市役所そばの春日神社の鳥居の転倒、記念碑の転倒



上戸気多大社の灯籠の崩壊



上戸小学校（耐震改修済み）遠目からは被害はなさそう

以 上